

Výměna filtrační textilie v rekuperačních jednotkách Sentinel Kinetic B, B Plus

1. Odklopte dvířka filtrů a vyjměte oba filtry.





2. Nové filtrační textilie bez rámečku vložte přímo do otvoru pro filtry a dvířka zavřete.



3. Vždy po několika měsících podle nastavení okolního prostředí (interval 6 měsíců= městské, 12 měsíců= příměstské, 18 měsíců= venkov) se na horním řádku objeví text:
Zkontroluj filtr (Check Filter) jako připomínka kontroly a případně i vyčištění či výměny filtru.

Zkontroluj filtr
32 %

Jakmile máte filtr v pořádku, stiskněte a podržte na 5 sec. současně  a , čímž zprávu vymažete.